Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 155 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Klient (*nazwa/adres*):

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Subkowy, ul. Wodna 2/ *kran w łazience*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	20.02.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki: 207*

Lp.	Badany parametr		Metoda badawcza		Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mangan	Mn	Procedura badawcza nr 08, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange nr 81 49	A	µg/l	< 25	-	50
2.	Żelazo	Fe	PN-ISO 6332:2001	A	µg/l	62	-	200

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak*
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 154/ KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Klient (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Subkowy, ul. Wodna 2/ *kran w łazience*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	20.02.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki: 206*

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 N	NTU	0,62	-	1
2.	Barwa Pt	PN-EN ISO 7887:2012 N	mg /l	5	-	akcepto-walny
3.	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012 A	-	7,7 w 18,4°C	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C	PN-EN 27888:1999 N	µS/cm	956	-	2500
5	A. Zapach B. Smak	Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r. N	-	A. akceptow. B. akceptow.	-	akcepto-walny
6	Amonowy jon NH_4^+	Procedura badawcza nr 07, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach – Lange nr 8038 A	mg/l	0,158	-	0,5

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak*
** niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/*
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r. i HKw.NŚ.0943.4.1.16 z dnia 23.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 160/ KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Klient (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Gorzędziej,ul. Nadwiślańska 1 / *kran w kuchni*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	20.02.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki: 212*

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 N	NTU	3,7	-	1
2.	Barwa Pt	PN-EN ISO 7887:2012 N	mg /l	8	-	akcepto-walny
3.	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012 A	-	7,7 w 17,4^{0}C	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25^{0}C	PN-EN 27888:1999 N	µS/cm	708	-	2500
5	A. Zapach B. Smak	Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r. N	-	A. akceptow. B. akceptow.	-	akcepto-walny
6	Amonowy jon NH_4^+	Procedura badawcza nr 07, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach – Lange nr 8038 A	mg/l	0,095	-	0,5

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak* *
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r. i HKw.NŚ.0943.4.1.16 z dnia 23.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 161 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Klient (*nazwa/adres*):

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1 / *kran w kuchni*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	20.02.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki: 213*

Lp.	Badany parametr		Metoda badawcza		Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mangan	Mn	Procedura badawcza nr 08, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange nr 81 49	A	µg/l	58	±5	50
2.	Żelazo	Fe	PN-ISO 6332:2001	A	µg/l	506	-	200

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak*
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 157/ KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Klient (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Wielgłowy, ul. Pelplińska 4, / *kran w kotłowni*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	20.02.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki: 209*

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 N	NTU	0,34	-	1
2.	Barwa Pt	PN-EN ISO 7887:2012 N	mg /l	5	-	akcepto-walny
3.	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012 A	-	7,5 w 17,3^{0}C	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25^{0}C	PN-EN 27888:1999 N	µS/cm	610	-	2500
5	A. Zapach B. Smak	Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r. N	-	A. akceptow. B. akceptow.	-	akcepto-walny
6	Amonowy jon NH_4^+	Procedura badawcza nr 07, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach – Lange nr 8038 A	mg/l	0,060	-	0,5

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak*
** niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/*
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r. i HKw.NŚ.0943.4.1.16 z dnia 23.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 158 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Klient (*nazwa/adres*):

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Wielgłowy, ul. Pelplińska 4/ *kran w kotłowni*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	20.02.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki: 210*

Lp.	Badany parametr		Metoda badawcza		Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mangan	Mn	Procedura badawcza nr 08, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange nr 81 49	A	µg/l	41	-	50
2.	Żelazo	Fe	PN-ISO 6332:2001	A	µg/l	< 20	-	200

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak* *
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 71 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Subkowy, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	23.01.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:71*

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 N	NTU	0,80	-	1
2.	Barwa Pt	PN-EN ISO 7887:2012 N	mg /l	13	-	akcepto-walny
3.	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012 A	-	7,6 w 19,3^{0}C	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25^{0}C	PN-EN 27888:1999 N	µS/cm	747	-	2500
5	A. Zapach B. Smak	Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r. N	-	A. akceptow. B. akceptow.	-	akcepto-walny
6	Amonowy jon NH_4^+	Procedura badawcza nr 07, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach – Lange nr 8038 A	mg/l	1,0	-	0,5

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak*
** niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/*
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r. i HKw.NŚ.0943.4.1.16 z dnia 23.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 85 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 26.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*):

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Subkowy, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 24.012017r
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
24.012017r	24.012017r	24.012017r

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:98*

Lp.	Badany parametr		Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mangan	Mn	Procedura badawcza nr 08, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange nr 81 49 A	µg/l	33	-	50
2.	Żelazo	Fe	PN-ISO 6332:2001 A	µg/l	132	-	200

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak* *
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 83 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 26.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*):

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Wielgłowy, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 24.012017r
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
24.012017r	24.012017r	24.012017r

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:96*

Lp.	Badany parametr		Metoda badawcza		Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mangan	Mn	Procedura badawcza nr 08, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange nr 81 49	A	µg/l	< 25	-	50
2.	Żelazo	Fe	PN-ISO 6332:2001	A	µg/l	60	-	200

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak* *
niepewność rozszerzona / k=2: przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 69 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Wielgłowy, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	23.01.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:69*

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza		Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	N	NTU	0,24	-	1
2.	Barwa Pt	PN-EN ISO 7887:2012	N	mg /l	6	-	akcepto-walny
3.	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012	A	-	7,6 w 19,5^{0}C	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25^{0}C	PN-EN 27888:1999	N	µS/cm	609	-	2500
5	A. Zapach B. Smak	Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r.	N	-	A. akceptow. B. akceptow.	-	akcepto-walny
6	Amonowy jon NH_4^+	Procedura badawcza nr 07, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach – Lange nr 8038	A	mg/l	< 0,050	-	0,5

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak*
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r. i HKw.NŚ.0943.4.1.16 z dnia 23.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 84 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 26.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*):

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Waćmierz, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 24.012017r
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
24.012017r	24.012017r	24.012017r

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:97*

Lp.	Badany parametr		Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mangan	Mn	Procedura badawcza nr 08, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange nr 81 49 A	µg/l	28	-	50
2.	Żelazo	Fe	PN-ISO 6332:2001 A	µg/l	102	-	200

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak* *
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 67 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Waćmierz, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	23.01.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:67*

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 N	NTU	0,84	-	1
2.	Barwa Pt	PN-EN ISO 7887:2012 N	mg /l	10	-	akcepto-walny
3.	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012 A	-	7,3 w 20,0°C	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C	PN-EN 27888:1999 N	µS/cm	550	-	2500
5	A. Zapach B. Smak	Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r. N	-	A. akceptow. B. akceptow.	-	akcepto-walny
6	Amonowy jon NH_4^+	Procedura badawcza nr 07, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach – Lange nr 8038 A	mg/l	< 0,050	-	0,5

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak*
** niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/*
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r. i HKw.NŚ.0943.4.1.16 z dnia 23.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 82 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 26.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*):

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Gorzędziej, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 24.012017r
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
24.012017r	24.012017r	24.012017r

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:95*

Lp.	Badany parametr		Metoda badawcza		Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mangan	Mn	Procedura badawcza nr 08, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange nr 81 49	A	µg/l	57	-	50
2.	Żelazo	Fe	PN-ISO 6332:2001	A	µg/l	509	-	200

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak* *
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 65 / KZ/2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Klient (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Subkowach
83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Gorzędziej, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	23.01.2017r.

1.Badania fizyko - chemiczne *Numer próbki:65*

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru*	N.D.S.**
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 N	NTU	3,2	-	1
2.	Barwa Pt	PN-EN ISO 7887:2012 N	mg /l	13	-	akcepto-walny
3.	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012 A	-	7,2 w 19,7^{0}C	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25^{0}C	PN-EN 27888:1999 N	µS/cm	714	-	2500
5	A. Zapach B. Smak	Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r. N	-	A. akceptow. B. akceptow.	-	akcepto-walny
6	Amonowy jon NH_4^+	Procedura badawcza nr 07, wyd. 01 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach – Lange nr 8038 A	mg/l	0,087	-	0,5

A *badanie akredytowane /Certyfikat akredytacji PCA Nr AB 813/* ***N*** *badanie nieakredytowane* *Odstępstwa: brak* *
niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/
/w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy/
***najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r. i HKw.NŚ.0943.4.1.16 z dnia 23.12.2016r.

Sporządził: A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY Nr 64 / KZ / 2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Zleceniodawca
(*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach 83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Gorzędziej, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	24.01.2017r.

Numer próbki: 64

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	J.m.	Wynik	NDW*
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2^0 C/72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	-	bez nieprawidłowych zmian

Odstępstwa: brak

**najwyższe dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. (Dz.U. Nr 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził:A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY Nr 66 / KZ / 2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Zleceniodawca (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach 83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Waćmierz, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	24.01.2017r.

Numer próbki: 66

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	J.m.	Wynik	NDW*
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2^0 C/72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	-	bez nieprawidłowych zmian

Odstępstwa: brak

**najwyższe dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. (Dz.U. Nr 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził:A.Rostkowska

Autoryzował:

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY Nr 68 / KZ / 2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Zleceniodawca (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach 83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Wielgłowy, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	24.01.2017r.

Numer próbki: 68

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	J.m.	Wynik	NDW*
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2^0 C/72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	-	bez nieprawidłowych zmian

Odstępstwa: brak

**najwyższe dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. (Dz.U. Nr 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził:A.Rostkowska

Autoryzował:

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY Nr 70 / KZ / 2017

Data wystawienia sprawozdania: 25.01.2017r.

Zleceniodawca
(*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach 83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Subkowy, SUW/ *kran do poboru próbek wody uzdatnionej*
Obiekt badany: próbka wody uzdatnionej podawanej do sieci
Data pobierania próbki: 23.01.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
23.01.2017r.	23.01.2017r.	25.01.2017r.

Numer próbki: 70

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	J.m.	Wynik	NDW*
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2^0 C/72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	-	bez nieprawidłowych zmian

Odstępstwa: brak

**najwyższe dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. (Dz.U. Nr 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził:A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY Nr 156 / KZ / 2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Zleceniodawca (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach 83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Wielgłowy, ul. Pelplińska 4/ *kran w kotłowni*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	21.02.2017r.

Numer próbki: 208

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	J.m.	Wynik	NDW*
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2^0 C/72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	-	bez nieprawidłowych zmian

Odstępstwa: brak

**najwyższe dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. (Dz.U. Nr 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził:A.Rostkowska

Autoryzował:

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY Nr 159 / KZ / 2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Zleceniodawca (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach 83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1/ *kran w kuchni*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	21.02.2017r.

Numer próbki: 211

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	J.m.	Wynik	NDW*
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2° C/72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	-	bez nieprawidłowych zmian

Odstępstwa: brak

**najwyższe dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. (Dz.U. Nr 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził:A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.

Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY Nr 153 / KZ / 2017

Data wystawienia sprawozdania: 22.02.2017r.

Zleceniodawca (*nazwa/adres*): Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach 83-120 SUBKOWY, ul. Wodna 2

Miejsce /punkt poboru próbki: Subkowy, ul. Wodna 2/ *kran w łazience*
Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej
Data pobierania próbki: 20.02.2017r.
Próbkobiorca: zleceniodawca / p. Henryk Kata /
Metoda pobierania próbki: *klient posiada zaświadczenie ukończenia kursu pobierania próbek wody do spożycia*
W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu

Data dostarczenia do laboratorium	*Data rozpoczęcia badania*	*Data zakończenia badania*
20.02.2017r.	20.02.2017r.	21.02.2017r.

Numer próbki: 205

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	J.m.	Wynik	NDW*
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0
3.	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	-	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2^0 C/72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	-	bez nieprawidłowych zmian

Odstepstwa: brak

**najwyższe dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. (Dz.U. Nr 2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Laboratorium posiada zatwierdzony przez PPIS w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi dokumentem HKw.NŚ.0940.4.16 z dnia 19.12.2016r.

Sporządził:A.Rostkowska *Autoryzował:*

Rozdzielnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w ciągu 14 dni.